

Январь 2023

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии									Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГТТ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителем услуг (часы, минуты, ГТТ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Мероприятия по устранению аварий и внеплановых отключений
1	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	ВЛ	ВЛ-6 ПС «РП-7» яч. №6 Л-7Ф6 ввод №1, яч 15 Л7-ф15 ввод №2 6кВ НС №4	6 (6.3)	14,00 2023.01.17	15,20 2023.01.17	В	1,33	3.4.9.1,3,4 .12.1	4.15	Питание восстановлено после устранения повреждения в смежной сетевой организации.

2	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	ПС	ПС 110 кВ "ГТП-3" Т-1	110	19,17 2023.01.29	19,17 2023.01.29	В	0	3.4.8.5	4.4	Питание восстановлено после устранения повреждения в смежной сетевой организации.
---	---	----	-----------------------	-----	------------------	------------------	---	---	---------	-----	---

Февраль 2023

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии									Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителем услуг (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Мероприятия по устранению аварий и внеплановых отключений
1	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	РП	РП-04 ЗРУ6	6 (6.3)	13,00 2023.02.03	15,00 2023.02.03	П	2			Выполнение ТР
2	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	РП	РП-04 ЗРУ6	6 (6.3)	09,00 2023.02.09	10,00 2023.02.09	П	1			Выполнение ТР

3	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	ВЛ	КВЛ 6 от БТ-1 до ПКУ-1	6 (6.3)	19,20 2023.02.10	03,01 2023.02.11	В	7,68	3.4.9.1	4.21	Питание восстановлено после устранения повреждения в смежной сетевой организации.
4	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	ТП	ТП№7/5	10 (10.5)	11,46 2023.02.15	14,22 2023.02.15	П	2,6			Выполнение ТР
5	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	РП	РП-04 ЗРУ6	6 (6.3)	15,00 2023.02.16	17,00 2023.02.16	П	2			Выполнение ТР
6	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	ПС	ПС 35/6 кв "Н-2"	35	09,12 2023.02.21	10,23 2023.02.21	В	1,18	3.4.9.1	4.21	Питание восстановлено после устранения повреждения в смежной сетевой организации.
7	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	ПС	А-18	10 (10.5)	09,15 2023.02.21	12,03 2023.02.21	В	2,8	3.4.9.1	4.21	Питание восстановлено после устранения повреждения в смежной сетевой организации.

Март 2023

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании		
									10	11	12
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителем услуг (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Мероприятия по устранению аварий и внеплановых отключений
1	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	ТП	ТП №6	6 (6.3)	12,00 2023.03.02	17,00 2023.03.02	П	5			Выполнение ТР
2	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	ВЛ	ВЛ 6 кВ ПС "Г-2" - ПС "НС-2"	6 (6.3)	12,00 2023.03.03	15,00 2023.03.03	П	3			Выполнение ТР

3	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	ТП	ТП №3	6 (6.3)	10,00 2023.03.06	13,20 2023.03.06	П	3,33			Выполнение ТР
4	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	ВЛ	ВЛ 6 кв ПС "Г-2" - ПС "НС-2"	6 (6.3)	10,00 2023.03.07	16,00 2023.03.07	П	6			Выполнение ТР
5	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	ПС	ПС 35/6 кВ "НС-2"	35	12,00 2023.03.09	12,30 2023.03.09	П	0,5			Выполнение ТР
6	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	РП	РП-04 ЗРУ 6 кв	6 (6.3)	12,00 2023.03.13	14,00 2023.03.13	П	2			Выполнение ТР
7	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	ТП	ТП №10	6 (6.3)	10,21 2023.03.15	13,15 2023.03.15	П	2,9			Выполнение ТР
8	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	ПС	ПС 35 кв НС-3	35	13,00 2023.03.21	13,30 2023.03.21	П	0,5			Выполнение ТР

9	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	ПС	ПС 35 кв Н-2 Л-201 Л-102	35	11,00 2023.03.23	17,00 2023.03.23	П	6			Выполнение ТР
10	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	ВЛ	ПС 35/6 кв "НС-2"	35	13,00 2023.03.30	22,26 2023.03.30	В	9,43	3.4.12	4.14	Питание восстановлено после устранения повреждения в смежной сетевой организации.
11	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	РП	«РП-7» ввод №1, ввод №2	6 (6.3)	13,00 2023.03.30	17,48 2023.03.30	В	4,8	3.4.9.1,3.4.14		Питание восстановлено после устранения повреждения в смежной сетевой организации.
12	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	ВЛ	ВЛ 6 кв ПС "Г-4" - ПС "НС-5"	6 (6.3)	16,00 2023.03.30	17,20 2023.03.30	В	1,33	3.4.9.1	4.21	Питание восстановлено после устранения повреждения в смежной сетевой организации.
13	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	ПС	ПС 35 кв "А-18"	10 (10.5)	12,30 2023.03.31	16,53 2023.03.31	В	4,38	3.4.9.1	4.21	Питание восстановлено после устранения повреждения в смежной сетевой организации.

Апрель 2023

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии									Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителем услуг (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Мероприятия по устранению аварий и внеплановых отключений
1	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	КВЛ	ПС 110 кВ "Н-4" КРУН-1 Л-404 "Микрорайон-2"	6 (6.3)	09,00 2023.04.05	12,00 2023.04.05	П	3			Выполнение ТР
2	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	ТП	ТП 1192	6 (6.3)	08,29 2023.04.10	11,54 2023.04.10	В	3,42	3.4.10		Питание восстановлено после устранения повреждения в смежной сетевой организации.

3	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	ВЛ	ТП-146, Л-2	0.38	08,00 2023.04.12	10,00 2023.04.12	П	2			Выполнение ТР
4	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	ВЛ	Л-111 химчистка, ввод РП-04	6 (6.3)	13,00 2023.04.17	15,00 2023.04.17	П	2			Выполнение ТР
5	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	РП	Фид. 6 кв № 2"А" п\ст 20 ООО "Турботрон"	6 (6.3)	09,30 2023.04.19	15,30 2023.04.19	П	6			Выполнение ТР
6	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	КЛ	КВЛ 6 от БТ-1 до ПКУ-1	6 (6.3)	07,00 2023.04.20	16,00 2023.04.20	В	9	3.4.9.1	4.21	Питание восстановлено после устранения повреждения в смежной сетевой организации.
7	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	ТП	ТП-065	6 (6.3)	09,00 2023.04.25	15,00 2023.04.25	П	6			Выполнение ТР

Май 2023

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии									Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГТГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителем услуг (часы, минуты, ГТГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Мероприятия по устранению аварий и внеплановых отключений
1	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	РП	Фид. 6 кВ № 27 ГТП-3 ОАО "Гланит"	6 (6.3)	09,00 2023.05.18	16,00 2023.05.18	П	7			Выполнение ТР
2	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	РП	Фид. 6 кВ № 43 ГТП-3 НМЭС "Донэнер го"	6 (6.3)	09,00 2023.05.18	16,00 2023.05.18	П	7			Выполнение ТР

3	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	РП	Фид. 6 кВ № 21 ГТП-3 ОАО "Рязанский трубный завод"	6 (6.3)	09,00 2023.05.18	16,00 2023.05.18	П	7			Выполнение ТР
4	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	ВЛ	ТП-101, Л-1	0.38	10,00 2023.05.18	15,00 2023.05.18	П	5			Выполнение ТР
5	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	ТП	ТП №7/7	10 (10.5)	10,00 2023.05.18	14,00 2023.05.18	П	4			Выполнение ТР
6	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	ТП	ТП №1087	10 (10.5)	10,00 2023.05.25	14,00 2023.05.25	П	4			Выполнение ТР

Июнь 2023

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании		
									10	11	12
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГТГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителем услуг (часы, минуты, ГТГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Мероприятия по устранению аварий и внеплановых отключений
1	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	ВЛ	ВЛ 35 кВ "А-18"	35	05,30 2023.06.02	10,00 2023.06.02	В	4,5	3.4.9.1	4.21	Питание восстановлено после устранения повреждения в смежной сетевой организации.
2	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	РП	Фид. 6 кВ № 13 ГТП-2	6 (6.3)	09,30 2023.06.22	16,30 2023.06.22	П	7			Выполнение ТР

Июль 2023

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании		
									10	11	12
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителем услуг (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Мероприятия по устранению аварий и внеплановых отключений
1	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	ВЛ	ВЛ 35 кВ ПС А-18 ф.18-15	35	10,10 2023.07.14	13,00 2023.07.14	В	2,83	3.4.9.1	4.21	Питание восстановлено после устранения повреждения в смежной сетевой организации.
2	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	ТП	ТП №1192	6 (6.3)	04,00 2023.07.27	10,00 2023.07.27	П	6			Выполнение ТР

Август 2023

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании		
									10	11	12
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГТТ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителем услуг (часы, минуты, ГТТ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Мероприятия по устранению аварий и внеплановых отключений
1	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	ТП	ТП№1	35	11,00 2023.08.03	14,00 2023.08.03	П	3			Выполнение ТР
2	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	ВЛ	ВЛ 35 кВ от ПС НС-1 до ПС НС-2	35	14,50 2023.08.03	16,30 2023.08.03	В	1,67	3.4.12.3	4.12	Выполнен ремонт ВЛ 35 кВ

3	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	ПС	ПС "Н-4" КРУН-2	6 (6.3)	08,00 2023.08.14	17,00 2023.08.14	П	9			Выполнение ТР
4	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	ПС	ПС "Н-4" КРУН-2	6 (6.3)	08,00 2023.08.15	17,00 2023.08.15	П	9			Выполнение ТР
5	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	ПС	ПС "Н-4" КРУН-1	6 (6.3)	08,00 2023.08.16	17,00 2023.08.16	П	9			Выполнение ТР
6	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	ПС	ПС "Н-4" КРУН-1	6 (6.3)	08,00 2023.08.22	17,00 2023.08.22	П	9			Выполнение ТР
7	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	ТП	ТП 53, 1 секция 0,4 кв	0.38	09,00 2023.08.27	16,30 2023.08.27	П	7,5			Выполнение ТР
8	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	ТП	ТП№18	6 (6.3)	10,00 2023.08.29	13,00 2023.08.29	П	3			Выполнение ТР

9	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	ТП	ТП№13	6 (6.3)	15,00 2023.08.29	17,00 2023.08.29	П	2			Выполнение ТР
10	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	ПС	ПС "Н-4" КРУН-1	6 (6.3)	08,00 2023.08.30	17,00 2023.08.30	П	9			Выполнение ТР

Сентябрь 2023

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании		
									10	11	12
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителем услуг (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Мероприятия по устранению аварий и внеплановых отключений
1	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	ТП	ТП № 1460	6 (6.3)	10,00 2023.09.05	14,00 2023.09.05	П	4			Выполнение ТР
2	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	ТП	ТП №7/5	6 (6.3)	13,00 2023.09.13	17,00 2023.09.13	П	4			Выполнение ТР

Октябрь 2023

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании		
									10	11	12
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГТТ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителем услуг (часы, минуты, ГТТ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Мероприятия по устранению аварий и внеплановых отключений
1	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	РП	РП-04	6 (6.3)	09,00 2023.10.04	16,00 2023.10.04	П	7			Выполнение ТР
2	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	ТП	ТП№080	6 (6.3)	10,00 2023.10.12	13,00 2023.10.12	П	3			Выполнение ТР

3	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	ПС	ЛР 35 кВ ввод 1 ПС НС-1 - ПС Грачики	35	12,55 2023.10.13	19,15 2023.10.13	В	6,33	3.4.9.1	4.21	Питание восстановлено после устранения повреждения в смежной сетевой организации.
4	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	ПС	ПС 35 кВ НС-3 ОРУ, Т-1	35	11,00 2023.10.31	12,00 2023.10.31	П	1			Выполнение ТР

Ноябрь 2023

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии

Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителем услуг (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании		
1	2	3	4	5	6	7	8	Код организационной причины аварии			
1	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	ВЛ	РП-19	6 (6.3)	08,16 2023.11.27	07,16 2023.11.28	В	23	3.4.9.1	4.21	Питание восстановлено после устранения повреждения в смежной сетевой организации.
2	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	ВЛ	ВЛ 10 кВ ПС А-18 ф.18-15	10 (10.5)	09,55 2023.11.27	10,55 2023.11.28	В	25	3.4.9.1	4.21	Питание восстановлено после устранения повреждения в смежной сетевой организации.

Декабрь 2023

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании		
									10	11	12
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителем услуг (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Мероприятия по устранению аварий и внеплановых отключений
1	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	ВЛ	ВЛ 6 кВ РП-7 - ПС НС-4	6 (6.3)	02,30 2023.12.12	02,36 2023.12.12	В	0,1	3.4.12.1	4.14	Выполнен ремонт ВЛ.
2	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	ВЛ	Г4 - НС5 ввод 1	6 (6.3)	07,59 2023.12.13	11,47 2023.12.13	В	3,8	3.4.12.1	4.13	Выполнен ремонт ВЛ.

3	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	ВЛ	ф. 18-02	10 (10.5)	08,40 2023.12.13	11,40 2023.12.13	В	3	3.4.12.1	4.21	Питание восстановлено после устранения повреждения в смежной сетевой организации.
4	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	ВЛ	ВЛ 6кВ Г4 НС5 ввод 2	6 (6.3)	09,59 2023.12.13	11,47 2023.12.13	В	1,8	3.4.12.1	4.13	Выполнен ремонт ВЛ.
5	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	ВЛ	110 кВ ПС Р-1 - ПС Р-41	110	09,30 2023.12.14	12,25 2023.12.14	В	2,92	3.4.9.1	4.21	Питание восстановлено после устранения повреждения в смежной сетевой организации.
6	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	ВЛ	ВЛ 10 кВ ПС А-18 ф.18-02	10 (10.5)	09,37 2023.12.15	08,40 2023.12.16	В	23,05	3.4.12.1	4.13	Питание восстановлено после устранения повреждения в смежной сетевой организации.
7	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	РП	ПС Н-4 КРУН-1 мв. 6 кВ	6 (6.3)	10,34 2023.12.15	16,25 2023.12.15	В	5,85	3.4.9.1	4.21	Питание восстановлено после устранения повреждения в смежной сетевой организации.

8	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	ВЛ	ВЛ 6 кв ПС "Г-2" - ТП "НС-6"	6 (6.3)	10,53 2023.12.15	17,43 2023.12.16	В	30,83	3.4.9.1	4.21	Питание восстановлено после устранения повреждения в смежной сетевой организации.
9	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	РП	МВ 6 кв ф. Доватора	6 (6.3)	11,16 2023.12.15	09,16 2023.12.16	В	22	3.4.9.1	4.21	Питание восстановлено после устранения повреждения в смежной сетевой организации.
10	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	РП	РП 022 яч. 3	6 (6.3)	11,52 2023.12.15	19,46 2023.12.15	В	7,9	3.4.12.1	4.13	Выполнен ремонт ВЛ.
11	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	ВЛ	ПС Р-41 Т-2	110	13,39 2023.12.15	13,39 2023.12.15	В	0	3.4.9.1	4.21	Питание восстановлено после устранения повреждения в смежной сетевой организации.
12	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	ВЛ	ВЛ 35 кв ПС А-18 ф.18-15	10 (10.5)	14,38 2023.12.15	23,50 2023.12.16	В	33,2	3.4.9.1	4.21	Питание восстановлено после устранения повреждения в смежной сетевой организации.

13	Общество с ограниченной ответственностью «Донская Сетевая Компания» (ООО «ДСК») ООО "ДСК"	ПС	ВЛ 6 кв ПС "Г-4" - ТП "НС-5"	6 (6.3)	16,25 2023.12.15	20,53 2023.12.15	В	4,47	3.4.9.1	4.21	Питание восстановлено после устранения повреждения в смежной сетевой организации.
----	---	----	------------------------------------	---------	------------------	------------------	---	------	---------	------	---